



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе

Советская ул., д. 38, с. Бичура, 671360
Тел/факс: (301-33) 41-9-21, E-mail: bich@03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН КПП 0323121940.032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«16» октября 2019 г.

№ 24 Б/МШ-ВП

с. Бичура
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору), на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) на основании распоряжения № 24 - Б/МШ - вп от 25 сентября 2019 года заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Е. А. Кузьминой в период времени «01» октября 2019 г. по «16» октября 2019 г., внеплановой выездной проверки в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новосретенская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новосретенская СОШ»), ИНН 0303001483, ОГРН 1020300535782, 671381, Республика Бурятия, Бичурский район, село Новосретенка, улица Школьная, 36.

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

Плановая проверка в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новосретенская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новосретенская СОШ»), ИНН 0303001483, ОГРН 1020300535782, 671381, Республика Бурятия, Бичурский район, село Новосретенка, улица Школьная, 36, проводилась в период времени с «23» апреля 2018 г. по «18» мая 2018 г. на основании распоряжения № 4 - Б/МШ - п от 16 апреля 2018 года заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Е. А. Кузьминой.

В ходе проверки были выявлены нарушения действующих санитарно – гигиенических нормативов при осуществлении деятельности организации. Был составлен акт проверки, протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренные ч.1. ст.6.7. КоАП РФ.

«18» мая 2018 г. заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в Мухоршибирском районе Н. Ю.

Баншиковой было выдано предписание № 4 Б/МШ-п. Ответственность за устранение указанных в предписании нарушений была возложена на должностное лицо, директора МБОУ «Новосретенская СОШ» Н. Ю. Баншикову. Срок выполнения предписания и предоставление информации по данному предписанию был установлен на «15» августа 2019 г.

В период времени с «01» октября 2019 г. по «16» октября 2019 г. на основании распоряжения № 24 - Б/МШ - ВП от 25 сентября 2018 года заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия В. Е. Бальжановой была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ «Новосретенская СОШ» по контролю исполнения ранее выданного предписания.

При проверке выполнения каждого конкретного пункта установлено следующее:

1. обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров, флюороосмотров, вакцинацию работников общеобразовательной организации, гигиеническое обучение в соответствии с требованиями п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – пункт предписания выполнен.

2. разместить туалеты для мальчиков и девочек на каждом этаже, в соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт предписания выполнен частично, на третьем этаже туалетов нет.

3. при спортивных залах предусмотреть снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек, оборудовать при спортивном зале отдельные для мальчиков и девочек туалеты, в соответствии с требованиями п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт предписания не выполнен, туалеты не оборудованы.

4. остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, замену разбитых стекол проводить немедленно, в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт предписания не выполнен.

5. кабинеты физики и химии должны оборудовать специальными демонстрационными столами. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, в соответствии с требованиями абзаца 1 п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт предписания не выполнен.

6. кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудовать столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины устанавливать вдоль окон для обеспечения естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности, в соответствии с требованиями п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт предписания выполнен частично, приобретено 2 машинки, столов нет.

7. обеспечить покрытие на полах во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений, в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт выполнен частично, проведена замена покрытия полностью на первом, на втором этаже частично, на третьем пункт не выполнен.

8. все установленное в производственных помещениях пищеблока технологическое и холодильное оборудование привести в исправное состояние (печь, холодильник), в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, пункт выполнен частично, холодильник приобретен, электропечь не приведена в исправное состояние, конфорки (6 шт) требуют замены.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. разместить туалеты для мальчиков и девочек на третьем этаже, с соответствии с требованиями п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10,
2. при спортивных залах оборудовать при спортивном зале отдельные для мальчиков и девочек туалеты, в соответствии с требованиями п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10,
3. остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, замену разбитых стекол проводить немедленно, в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10,
4. кабинеты физики и химии должны оборудовать специальными демонстрационными столами. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола, в соответствии с требованиями абзаца 1 п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10,
5. кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудовать столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины устанавливать вдоль окон для обеспечения естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности, в соответствии с требованиями п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10,
6. обеспечить покрытие на полах во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений, в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10,
7. установленное в производственных помещениях пищеблока технологическое оборудование привести в исправное состояние (печь), в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на должностное лицо, директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новосретенская средняя общеобразовательная школа», ИНН 0303001483, ОГРН 1020300535782, 671381, Республика Бурятия, Бичурский район, село Новосретенка, улица Школьная, 36, Банщикovu Надежду Юрьевну.

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе «01» октября 2020 г.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Начальник
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Республике Бурятия
в Мухоршибирском районе
(должность)


(подпись) Ч. Б. Дашеев
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «16» октября 2019 г.

Директор МБОУ
«Новосретенская СОШ»
(должность)


(подпись) Н. Ю. Банщикова
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Банщикова Надежда Юрьевна

Действителен с 11.11.2021 по 11.11.2022